



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
**ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ»**

129626, Москва, Графский пер. д. 4/9 тел. (495) 687 4035, факс (495) 687 4067

Свидетельство об аккредитации № 31-АК от 26.02.2010

Испытательный лабораторный центр: ГСЭН.RU.ЦОА.021, РОСС RU.0001.510895, DAkKS D-PL-14246-01-00

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о соответствии продукции

Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам,
подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)

№ 77.01.12.П.004240.10.14

Дата 06. 10. 2014 г.

На основании заявления № 04423

от 12.09.2014

Организация-изготовитель: "Oventrop GmbH & Co. KG"
Адрес: Paul-Oventrop-Str.1, D-59939 Olsberg, Germany (Германия)

Импортер (поставщик), получатель: "Oventrop GmbH & Co. KG"
Адрес: Paul-Oventrop-Str.1, D-59939 Olsberg, Germany (Германия)

Наименование продукции: Трубопроводная арматура из цветных металлов (бронза) торговой марки
"Oventrop": (далее по приложению)

Продукция изготовлена в соответствии: с декларацией соответствия, техническим описанием.

Перечень документов, представленных на экспертизу: доверенность, техническое описание, декларация о соответствии, письмо о безопасности образцов, письмо по месту требования, инвойс, этикетка, выписка из ЕГРЮЛ.

Характеристика, ингредиентный состав продукции: Представляет собой изделия изготовленные из бронзы

Рассмотрены протоколы (№, дата протокола, наименование организации (испытательной лаборатории, центра), проводящей испытания, аттестат аккредитации);
протокол ИЦ Орехово-Зуевского филиала ФБУ "ЦСМ Московской области" (Аттестат аккредитации №
ГСЭН.RU.ЦОА.023.554) №1310/1310-О-14 от 08.09.2014 г.

№ 057594

Гигиеническая характеристика продукции:

Вещества, показатели (факторы)	Фактическое значение	Гигиенический норматив
Модельная среда - дистиллированная вода при Т 22, 70 грС:		
Запах, балл	0	2
Цветность, градус	1,5	не более 20
Перманганатная окисляемость, мг/л	1,6	5,0
Мутность, ЕФМ	1,4	не более 2,6
рН единицы, рН	7,2	6-9
Индекс токсичности, %	91,3	70-120
Цинк, мг/л	менее 0,01	5,0
Медь, мг/л	менее 0,01	1,0
Железо, мг/л	менее 0,01	0,3
Свинец, мг/л	менее 0,001	0,03
Алюминий, мг/л	менее 0,01	0,5
Марганец, мг/л	менее 0,01	0,1
Никель, мг/л	менее 0,01	0,1
Олово, мг/л	менее 0,01	2,0
Кадмий, мг/л	менее 0,0001	0,001

Область применения: Для систем холодного и горячего хозяйственно-питьевого водоснабжения

Условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности: При применении соблюдать требования СП 2.2.2.1327-03 "Гигиенические требования к организации технологических процессов, производственному оборудованию и рабочему инструменту", руководства по эксплуатации

Информация, наносимая на этикетку: в соответствии с Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проведена в соответствии с действующими Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) с использованием методов и методик, утвержденных в установленном порядке.

Продукция: Трубопроводная арматура из цветных металлов (бронза) торговой марки "Oventrop": (далее по приложению)

соответствует Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю).



Главный врач

Заместитель главного врача
профилактической токсикологии

Эксперт (эксперты)



Сафошкина С.Г.
подпись

Сафошкина С.Г.

Иваненко А.В.

Завьялов Н.В.
подпись

Ф. И. О.
Завьялов Н.В.

Васильева Г. В.



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ»**

129626, Москва, Графский пер. д. 4/9 тел. (495) 687 4035, факс (495) 687 4067
Свидетельство об аккредитации № 31-АК от 26.02.2010
Испытательный лабораторный центр: ГСЭН.RU.ЦОА.021, РОСС RU.0001.510895, DAkKS D-PL-14246-01-00

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К ЭКСПЕРТНОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ**

№ 77.01.12.П.004240.10.14

Дата 06. 10. 2014 г.

Трубопроводная арматура из цветных металлов (бронза) торговой марки "Oventrop": вентили свободного потока: "Aquaström F", "Aquaström FR", "Aquaström UP-F"; комбинация вентиля свободного потока и обратного клапана: "Aquaström KFR", "Aquaström UP-KFR"; обратные клапаны "Aquaström R"; шаровые краны "Optibal TW", "KFE"; термостатические вентили "Aquaström VT", "Aquaström T plus"; регулирующие вентили "Aquaström C"; вентиль для отбора проб "Aquaström P"; арматура для измерения и слива "Aquaström M"; термостатический циркуляционный регулирующий вентиль "Aquaström UP-Therm", "Aquaström K"; термостатический смесительный вентиль "Brawa-Mix"; система распределения "Aquamodul"; барьер механический "Aquanova" в т.ч. с редуктором; байпасная перемычка; смесительная арматура; вентили с косой посадкой шпинделя арт.10502xx, 10503xx; вентили с прямой посадкой шпинделя арт.10521xx; задвижка муфтовая "Hygate ATR"; регулирующий вентиль: "Hydrocontrol VTR", "Hydrocontrol VPR"; обратные клапаны: арт.10720xx, арт.10721xx, арт.10750xx.



Главный врач

(заместитель главного врача)



Иваненко А.В.

Сафонкина С.Г.

Иваненко А.В.

Ф. И. О.

Заведующий отделом
профилактической токсикологии

Завьялов Н.В.

Эксперт (эксперты)

Васильева Г.В.

Иваненко А.В.

Васильева Г. В.