

ОАО «Завод им. Гаджиева»

ОКП 37 2112 \_\_\_\_\_  
Утвержден  
ЛШТИ.491685.001 ПС – ЛУ

**ЗАДВИЖКА**  
**С ОБРЕЗИНЕННЫМ КЛИНОМ**  
**НЕВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ**  
**ФЛАНЦЕВАЯ ЧУГУННАЯ ДЛЯ ВОДЫ**  
**С ТЕМПЕРАТУРОЙ ДО 75°С**

ПАСПОРТ  
ЛШТИ.491685.001 ПС



Сертификат соответствия  
№ РОСС RU.AI50.B06086

Санитарно – эпидемиологическое заключение  
№ 5.01.01.515.П.000007.01.10

## 1 ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

Наименование	завязка с обрезиненным клином и невыдвижным шпindelем фланцевая чугунная, DN _____
Обозначение	ЛШТИ.491685.001-_____
Тип (т/ф)	_____
Зав. номер	_____
Дата изготовления	_____

Завязки применяются как запорное устройство на трубопроводах для воды при температуре до 75 °С.

## 2 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

Таблица 1 – Основные технические характеристики

Давление номинальное, МПа (кгс/см <sup>2</sup> )	1,6 (16)			1,0 (10)
Диаметр номинальный, мм	50	80	100	150
Класс герметичности по ГОСТ 9544	«А» (протечки не допускаются)			
Рабочая среда	вода по СанПиН 2.1.4.1074			
Температура среды, °С	+5 ...+75			
Материал деталей	СЧ20 ГОСТ 1412			
Материал уплотнений	резиновая смесь			
Управление	ручное или электроприводом			ручное
	850 (85)	1200 (120)	1600 (160)	1440 (144)
Максимальное усилие на маховике, Н (кгс)	9,5	16	20	30
Число оборотов шпинделя до полного открытия завязки				32
Климатическое исполнение	УХЛ категория размещения-3			
	ГОСТ 15150			
Масса, кг, не более	12	21	26	48
				76

Продолжение таблицы 1

Строительная длина, мм	150	180	190	210	230
Присоединение к трубопроводу	фланцевое по ГОСТ 12815				
Изготовление и поставка	ТУ 3721-003-07529459-04				
Установочное положение	любое, кроме маховиком вниз				

## 3 КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Таблица 2 – Комплект поставки

Обозначение	Наименование	Кол.	Прим.
ЛШТИ.491685.001	Завязка	1	
	Документация		
ЛШТИ.491685.001 ПС	Паспорт	1	
ЛШТИ.491685.001 РЭ	Руководство по эксплуатации	по 1	на партию

Примечания:

- По требованию потребителя могут быть поставлены дополнительные экз. руководств.
- По требованию потребителя могут быть поставлены ответные фланцы по ГОСТ 12820, уплотнительные прокладки по ГОСТ 15180 и крепежные детали к ним.
- Электропривод не поставляется, приобретаете потребителем.

## 4 РЕСУРС, СРОК СЛУЖБЫ

Средняя наработка на отказ – 1500 циклов.  
 Средний срок службы до списания – 16 лет.  
 Средний ресурс до списания – 4500 циклов.  
 Указанные параметры действительны при соблюдении требований руководства по эксплуатации ЛШТИ.491685.001 РЭ.

## 5 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Задвижка с обрезиненным клином с невыдвижным шпинделем

наименование изделия  
фланцевая чугунная ЛШТИ.491685.001 - зав. № \_\_\_\_\_  
обозначение

изготовлена и принята в соответствии с требованиями технических условий ТУ 3721-003-07529459-04 и признана годной к эксплуатации.

Начальник ОТК

МП

личная подпись

расшифровка подписи

год, месяц, число

## 6 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Предприятие-изготовитель гарантирует работоспособность задвижки в течении гарантийного срока 18 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 24 месяцев со дня отгрузки заказчику, и гарантирует наработку не менее 500 циклов при условии соблюдения потребителем требований по транспортированию, хранению, монтажу и эксплуатации.

Адрес завода-изготовителя: 367013, г. Махачкала, ул. Юсупова, 51.  
Тел. /факс (8722) 68-13-59, e-mail: [aozg@dagestan.ru](mailto:aozg@dagestan.ru), [aozg@usa.net](mailto:aozg@usa.net)